



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Селиванова, д. 66, г. Ростов-на-Дону, 344029 Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14  
E-mail: [rnd@sevkav.gosnadzor.ru](mailto:rnd@sevkav.gosnadzor.ru), <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения**

" 18 " февраля 2020 г.  
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону  
(место составления)

Мной, и.о. начальника Ростовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Бардахчиевым Э.В., служебное удостоверение ТО № 08-0159

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении юридического лица: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону "Детский сад № 11" (сокращенное наименование: МБДОУ № 11), ИНН 6166082640, ОГРН 1126193003056, адрес: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Днепроvский, д. 124/7, тел. 8(863)3051021, а также должностного лица: заведующего МБДОУ № 11 Крамсковой Галины Александровны, вынесены постановления по делу об административном правонарушении от 18.02.2020 № 28-08-16/20 и № 28-08-15/20 по ст. 9.11. КоАП РФ.

- (1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;  
(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;  
(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	Лицом ответственным за электрохозяйство учреждения назначен приказом от 09.02.2020 № 5 заместитель заведующего по АХЧ Крамсков Д.М., не имеющий соответствующей группы по электробезопасности (IV).	п. 1.2.7, 1.2.3 ПТЭЭП.
2.	Заместитель лица ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения не назначен.	п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП
3.	Не оформлен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, отсутствует распоряжение.	п. 1.7.2. ПТЭЭП
4.	Ключи от электроустановок не хранятся в запираемом ящике.	п. 1.7.2. ПТЭЭП
5.	Потребителем не обеспечена выдача ключей от электроустановок с заверением подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью	п. 1.8.9. ПТЭЭП



	работника, получившего ключи. Не оформлен, не ведется журнал учета ключей от электроустановок.	
6.	Не обеспечено проведение инструктажей по безопасности труда. Не проведен вводный и первичный инструктажи лицам из числа командированного персонала ИП Боарников О.В., прибывшего в марте 2019г. для проведения испытаний в электроустановках потребителя.	п.1.2.2., п. 1.7.2., ПТЭЭП
7.	Потребителем нарушен порядок присвоения I группы лицам из числа неэлектротехнического персонала, присвоение проводит лицо, не имеющее соответствующей группы по электробезопасности.	п. 1.4.4. ПТЭЭП
8.	Не обеспечено ежегодное присвоение I группы всем лицам из числа неэлектротехнического персонала, например, мл. воспитателям Сысоевой И.В., Юсуфовой К.Б. и др. присвоение проведено в 09.01.2019.	п. 1.4.4. ПТЭЭП
9.	Не оформлен календарный график проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.	п. 1.4.27 ПТЭЭП
10.	На рабочем месте отсутствуют списки работников имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	п. 1.8.9. ПТЭЭП
11.	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации не подписан лицом ответственным за электрохозяйство.	п. 1.7.2. ПТЭЭП
12.	На рабочем месте отсутствуют списки работников имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	п. 1.8.9. ПТЭЭП
13.	Потребителем не оформлен организационно-распорядительный документ, представляющий право единоличного осмотра электроустановок, электротехнической части технологического оборудования.	п. 1.7.2. ПТЭЭП
14.	На рабочем месте отсутствуют списки работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров.	п. 1.8.9. ПТЭЭП
15.	На рабочем месте отсутствуют списки работников которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	п. 1.8.9. ПТЭЭП
16.	Не оформлен журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.	п.1.8.9. ПТЭЭП
17.	Не оформлен оперативный журнал.	п.1.8.9. ПТЭЭП
18.	Не проводится проверка соответствия электрических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.	п.1.8.5. ПТЭЭП
19.	В помещении электрощитовой не вывешена однолинейная схема первичных электрических соединений.	п. 1.8.6. ПТЭЭП
20.	Не представлен паспорт заземляющего устройства и график проведения визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства.	п. 2.7.9., п.2.7.15. ПТЭЭП
21.	Потребителем не оформлен перечень средств защиты с указанием мест хранения, утвержденный ответственным за электрохозяйство.	п. 1.7.3. ПТЭЭП
22.	В электрощитовой здания образовательного учреждения, в месте хранения электротехнических средств, перечня средств защиты не имеется.	п.1.7.3. ПТЭЭП
23.	В электрощитовой здания образовательного учреждения потребителем не оформлено место хранения средств защиты (шкафы, стеллажи, полки, крючки, кронштейны).	п.1.7.3. ПТЭЭП
24.	Потребителем не оформлен журнал учета и содержания средств защиты.	п.1.7.3. ПТЭЭП
25.	Потребителем помещение электрощитовой не укомплектовано в соответствии с нормами комплектования поверенными средствами защиты, отсутствуют: перчатки диэлектрические – 2 пары, указатели напряжения – 2 шт., изолирующие клещи -1 шт., галоши диэлектрические – 2 пары, защитные щитки или очки –	п.1.7.3. ПТЭЭП



	1 шт., переносные заземления, плакаты безопасности.	
26.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п.2.12.3. ПТЭЭП
27.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего (2 раза в год).	п.2.12.16. ПТЭЭП
28.	В помещении пищеблока допущено последовательное соединение зануляющими проводниками нескольких элементов (через варочный котел КПЭМ-1009 Г подключена конфорка электрическая КЭТ 0,12).	п. 2.7.6 ПТЭЭП
29.	На дверях электрощитовой отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	п. 2.2.20 ПТЭЭП
30.	Вводные кабели в ВРУ-0,4 кВ не снабжены в конце линии бирками с указанием марки, сечения, напряжения, наименования присоединения.	п. 2.4.5 ПТЭЭП

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

Причиной совершения указанных правонарушений является ненадлежащая организация эксплуатации электроустановок и невыполнение в полной мере должностных обязанностей по организации работ за соблюдением требований обязательных норм и правил в энергетике заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону "Детский сад № 11 Крамсковой Галиной Александровной, приведшие к нарушению требований по эксплуатации энергопотребляющих установок.

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; п. 1.4.3., п.1.2.2., п. 1.7.2., п. 1.7.3., п. 1.4.27., п. 1.4.4., п. 1.8.9., п.1.8.5., п. 1.8.6., п.2.12.3., п.2.12.16., п. 2.7.9., п.2.7.15., п. 2.7.7., п.2.12.5, п. 2.12.12., п. 2.2.20, п. 2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Утверждены приказом Минэнерго России 13.01.03 № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.03 № 4145).

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

### **обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.**

Информацию о принятых мерах представить в: Ростовский территориальный отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону ул.Селиванова, 6б **в течение одного месяца со дня получения представления.**

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

И.о. начальника  
Ростовского территориального  
отдела по государственному  
энергетическому надзору  
Северо-Кавказского управления  
Ростехнадзора  
(Должность лица, вынесшего представление)

М.П.

Заведующий  
МБДОУ № 11  
(должность)

Представление вручено (направлено) по почте: \_\_\_\_\_



Э.В. Бардахчиев

(фамилия, инициалы)

(подпись)

18.02.2020 г.

(дата)

Г.А. Крамскова

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

18.02.2020 г.

(дата вручения)

(дата, номер заказного письма, уведомления)